



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

м.Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2024

№ 344

Про затвердження норм споживання
води та водовідведення для населення,
підприємств, установ, організацій міста

Розглянувши звернення Коростишівського МКП «Водоканал» та керуючись п.п. 3 ч.3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядком розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107, Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 № 148, ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми споживання води та водовідведення:
 - 1) норми водопостачання для житлових будинків і промислових підприємств міста Коростишева згідно з додатком 1;
 - 2) норми витрат води на утримання худоби в підсобному господарстві згідно з додатком 2;
 - 3) норми витрат води для промислових підприємств згідно з додатком 3.
2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2025 року.
3. Загальному відділу Коростишівської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення на веб-сайті Коростишівської міської ради.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 26.07.2021 № 232 «Про затвердження норм споживання води та водовідведення для населення, підприємств, установ, організацій міста».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Руслана ДЕЙЧУКА.

Секретар міської ради

Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ



10 грудня 2024 року № 344

НОРМИ
водопостачання для житлових будинків і промислових
підприємств міста Коростишева

№ п/п	Споживачі	Одиниці виміру	Норми витрати води л/добу
1	Житлові будинки з водопроводом і каналізацією, без ванни	1 мешканець	95
2	Таке ж, з газопостачанням	таке ж	120
3	Те ж з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачем, працюючому на твердому паливі	— —	150
4	Те ж з водопроводом, каналізацією і ванни з газовим нагрівачем	— —	190
5	Те ж з швидкодіючим нагрівачем і багатоточковим водозабором	— —	210
6	Те ж з центральним гарячим водопостачанням обладнаними умивальниками, мойками і душем	— —	190
7	Те ж з ванною довжиною від 1500 до 1700 мм з обладнаним душем	— —	300
8	Жилі будинки обладнані центральним гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мойками та душами при відсутності гарячої води	— —	190
9	Водопостачання з водорозбірних колонок: -вуличних -дворових	— — — —	50 150
10	Гуртожитки з загальними кухнями з водозабором без душевих	— —	60
11	Те ж з загальними душовими	— —	90
12	Гуртожитки з загальними кухнями і блоками душових на етажах при житлових кімнатах в кожній секції	— —	140
13	Готелі обладнані умивальниками у всіх жилих кімнатах	— —	60
14	Лікарні з загальними ванними і душовими з санітарними вузлами приближеними до палат інфекційних відділень.	1 ліжко 1 ліжко	200 240
15	Поліклініки і амбулаторії	1 хворий в зміну	16
16	Прачечні механізовані Не механізовані	1 кг сухої білизни	75 40
17	Адміністративні приміщення	1 працівників	15
18	Учбові заклади і загально-освітні школи	1 учень, 1 вчитель	20 20
19	Школи –інтернати	1 місце	200
20	Піонерські табори	1 місце	200
21	Дитячі садки-ясла з денним перебуванням дітей	1 дитина	75
22	Підприємства громадського харчування, приготування їжі та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду	1 страви	12
23	Продовольчі магазини	1 робоче місце	400

24	Промтоварні магазини	1 робоче місце	12
25	Перукарні	1 робоче місце на зміну	120
26	Стадіони та спортзали для фізкультурників з врахуванням прийняття душу	1 фізкультурник	50
27	Плавальні басейни: 1) поповнення басейну 2) для спортсменів (з врахуванням прийняття душу)	% об'єму басейну 1 людина	10 100
28	Клуби	1 місце	10
29	Лазні для миття в мильній з тазами на лавках і сполоскування	1 відвідувач	180
30	Душова кабіна	1 відвідувач	440
31	Ванна кабіна	1 відвідувач	540
32	Прибирання підлоги, приміщення мильних, душових, парилок	1 м ²	6
33	Душеві у побутових приміщеннях промислових підприємств	1 сітка в зміну	500
34	Крани умивальників загальних використань на підприємствах громадського харчування	1 точка в годину	200
35	Обслуговуючий персонал громадських приміщень	1 чоловік в зміну	25
36	Інші цехи	1 чоловік в зміну	25
37	Туалети загального користування, унітаз	1 унітаз	83
38	Аптека, торговий зал і подібні	1 чоловік в зміну	12
39	Лабораторні приготування ліків, водорозбірні точки	1 точка	310
40	Миття автотранспорту вручну з шлангів /підприємства/	грузмашина 1 легкова машина	500 300
41	Миття автотранспорту в домашніх умовах приватного сектора	вантажні машини легкові машини	150 50
42	Стаканомийки (автомати газованої води, пива, тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше)	1 стаканомийка	50
43	Лабораторія хімічного профілю	1 працюючий	480
44	Водорозбірні точки біля технологічного обладнання або мийка, в столових, кафе	1 загальний кран	500 л/год
45	Питний фонтанчик	1 фонтанчик	72 л/год
46	Полив зелених насаджень, газонів і квітників	1 м ²	4
47	Випуск напівфабрикатів м'ясні, кулінарії, овочеві	1 т 1 т 1 т	6700 7700 4440
48	Випічка хліба	1 т води, стоки	4,8 м ³
49	Хлібзавод із готової продукції, середньодобовий расход на одиницю виміру, питтєва вода для інших цілей 4,8 м ³ господарсько побутових потреб 0,8 м ³ стоки 3,6 м ³ а врахування господарсько побутових потреб 2,8 м ³ без врахування господарсько побутових потреб – 2,8 без врахування господарсько побутових потреб	1 продукції	4,8 0,8 2,8
50	Унітаз зі зливним краном	1 унітаз	81 л/год

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
10 грудня 2024 року № *344*

НОРМИ
витрат води на утримання худоби в підсобному господарстві

№ п/п	Споживач	Одиниця виміру	Норма витрати води л/добу
1	Корова	на 1 голову	85
2	Молодняк великої рогатої худоби	на 1 голову	30
3	Свиня доросла	на 1 голову	25
4	Ветеринарна лікарня на одну велику рогату худобу на одну малу тварину	на 1 голову	50
5	Кінь	на 1 голову	80

Примітка: використання води основними споживачами крім /школам, школами інтернатами, д/садками, профтехучилища, училища, лікарні/ не включено використання води на унітази і душові сітки.

Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету міської ради

10 грудня 2024 року № 344

НОРМИ
витрат води для промислових підприємств

№ п/п	Споживач	Одиниця виміру	Норма витрати води м3
1	Виготовлення деталей пам'ятника із каменю твердих порід		
	- при поліровці	на 1м2	2,8
	- при використанні зворотної води	на 1м2	2,65
2	Приготування будівельних розчинів	на 1м3	330л